

LUBA MAAKAABELLIINI KAITSEVÖÖNDIS TEGUTSEMISEKS

Vastuseks Teie taotlusele.....20....a.

(isik, kes luba taotles)

elektripaigaldise omanik Elering AS lubab tegutseda

(kellel, ettevõtte nimi)

.....

(maakaabelliini(de) nimetus(ed) ja pinge, tegutsemise koht)

Alates 20....a kell

kuni 20....a kell

(loa kehtivuse algus, loa kehtivuse lõpp)

kaitsevööndis järgmistel tingimustel:

1. Enne tegutsemist tuleb vastava mõtteseadmega kindlaks teha maakaablite paiknemissügavus ja elektripaigaldise omaniku esindaja juuresolekul kaabel/kaablid välja surfata (**lahti kaevata ristumiste kohtades!**).
2. Pinnase eemaldamisel lähemal kui **1.0 m** kaablist võib kasutada ainult labidat - mehhanismide ja löökriistade (kangid, kirkad, kiilud, suruõhu-või elektritööriistad) kasutamine on keelatud ja eluohtlik. Külmunud pinnas tuleb eelnevalt sulatada. Kuumutusvahendit ei tohi lähendada kaablile lühemale kui **15 cm**.
3. Kaevetöödel kaabelliini vigastamise ja tööõnnetuse korral koheselt eemaldada töötajad kaevekohast ja teatada juhtimiskeskusele telefonil **605 6825**.
4. Tegutsemise lõpetamisest peab loa saaja teatama elektripaigaldise valdajale. Teatamise korra määrab loa väljastaja.
5. Elektripaigaldise omaniku esindajal on õigus tegutsemine peatada, kui ei täideta maakaabelliini kaitsevööndis tegutsemise ohutusnõudeid.
6. Käesolev luba on väljatatud üksnes loa päises nimetatud isikule. Kaevetööde loa, või selles sisalduvate õiguste või kohustuste üleandmine teisele isikule on elektripaigaldise omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Loa väljastas20....a

(amet, nimi, telefoni number, allkiri)

Kinnitan oma allkirjaga, et mulle on selgitatud elektripaigaldise asukohta, selle kaitsevööndi ulatust, selles kehtivaid kitsendusi ja asjakohaseid ohutusabinõusid ning vastutust elektripaigaldise funktsionaalse terviklikkuse säilimise eest.

Loa saaja20....a

(amet, nimi, telefoni number, allkiri)